



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС  
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО  
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

000627

№ РОСС RU.32311.OC01.ПБ01.0439  
(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕМАРК»  
119620, город Москва, Солнцевский пр-кт, д. 14, э 1 пом VI к 2 оф 4.  
ОГРН 1157746111478.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(наименование и  
местонахождение  
изготовителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕМАРК»  
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141503,  
Московская область, г. Солнечногорск, Бутырский тупик, владение 4, строение 1  
ОГРН 1157746111478.

**ОРГАН ПО  
СЕРТИФИКАЦИИ**  
(наименование и местонахождение  
органа по сертификации, выдавшего  
сертификат соответствия)

ОС «АРТАЛИКС» Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС».  
Адрес: 357538, г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, строение 1, офис 1. Тел.  
8(918)867-73-11, ОГРН 1202600010282.  
Свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC01 от 05.10.2020.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО  
ПРОДУКЦИЯ**  
(информация о сертифицированной  
продукции, позволяющая провести  
идентификацию)

Пластик бумажнослоистый декоративный по ТУ 2256-001-68946326-2012,  
товарного знака «Lemark», марки «стандарт».  
Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ  
ТРЕБОВАНИЯМ**  
(наименование национальных  
стандартов, стандартов организаций,  
сводов правил, условий договоров на  
соответствие требованиям которых  
проводилась сертификация)

Федеральный закон "Технический регламент о  
требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N  
123-ФЗ . Показатели: КМ5 См.Приложение (Бланк № 000382)

Код ОКПД2  
22.21.42.316

Код ТН ВЭД  
3921904100

**ПРОВЕДЕННЫЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И  
ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы испытаний № 32311.ИЛ01.ПБ0561 от 28.03.2022 года. ИЛ «АРТАЛИКС»  
Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС»,  
№ ARTALIX.RU.32311.ИЛ01 от 05.10.2020 года.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**  
(документы, представленные заявителем в орган по  
сертификации в качестве доказательств соответствия  
продукции)

Заявка № ПБ01.Н0439 от 21.03.2022г., Акт отбора образцов  
№ ПБ01.Н0439 от 21.03.2022г., сертификат соответствия системы  
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)  
№ РОСС RU.32311.OC01.СМК01.0736 от 28.03.2022 года, выдан  
ОС ООО «АРТАЛИКС» свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC01»  
ТУ 2256-001-68946326-2012

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 28.03.2022 г. по 27.03.2025г.



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Савельев М.А.

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Куранов К.В.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС  
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО  
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

приложение  
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32311.OC01.ЛБ01.0439  
(номер сертификата соответствия)

**000382**

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах и правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, национального стандарта или свода правил	Подтверждение требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г4 сильногорючие по ФЗ 123 ст. 13
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В3 легковоспламеняемые по ФЗ 123 ст. 103
ГОСТ 12.1.044-89 п 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности – Д3 с высокой дымообразующей способностью по ФЗ 123 ст.13
ГОСТ 12.1.044-89 п 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности продуктов горения – Т4 чрезвычайно опасные по ФЗ 123 ст.13



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Савельев М.А

Куранов К.В